



Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар

УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС



Аудитын дүгнэлт

ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦААНДАА
ХЭРЭГЖЭЭГҮЙ БАЙГАА НЬ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ БУУРУУЛЖ
БАЙНА



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС



Улсын төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ТАХ-г аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд уялдуулж төлөвлөсөн эсэхийг хянаж үзэхэд тухайн онд хэрэгжих 26 төсөл, арга хэмжээний 11.5 хувь нь буюу 3 төсөл, арга хэмжээ аймгийн 2024 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдаагүй байна.



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС




АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ



“Өлкө констракшн” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 18х12 хүчин чадал бүхий барилгыг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 12-р сарын 28-ны өдөр ажиллаж, дутуу хийгдсэн ажлын талаар дараах үүрэг, даалгавар өгсөн боловч зарим нь биелэгдээгүй байна

- “Классиксолюшн” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 12 дугаар баг/
- o Комисс хүлээж авахдаа 13 ширхэг цонх хагарсан байсан, одоо хүртэл сольж өгөөгүй



- “Еба констракшн” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Булган сум, 4 дүгээр баг/
- o ТАХ-ний бохирын шугам өвөл хөлдсөн,
- o Ариун цэврийн өрөөний шалны плита доошоо хөндийрч унасан, ханын плита нь унах төлөвтэй байна




- “Викторибулдинг” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум, “Ак арал” баг/
- o Гүний худгийн болон бохирын шугам нь хөлдсөн
- o Хяналтын камер дутуу тавигдсан.



- “Нармаржан” ХХК хийж гүйцэтгэсэн сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Баяннуур сум, 1, 2, 3 дугаар баг, Ак арал баг/
- o Ариун цэврийн өрөөний плита наахдаа тэлэлт үүсээд, шалны плита хагарсан
- o Зарим өрөөнүүдийн гэрэл асахгүй, душийн өрөөнд гэрэл суурилуулаагүй
- o Сэндвич хавтангаас дулаан алддаг, хөөс дутуу шахсан
- o Душ өрөөний бохир ус гадагш урсахгүй байна

“Мурап” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

- o Зарим албан хаагчдын конторын таазны булангаар бороо, цасны ус нэвтэрсний улмаас цонхны амалгааны хэсгийн замаск унаж, цуурсан, дулаан алдагдалтай байна.



“Монсторй-Эра” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

- o Усан сан хадгалдах өрөөний халаалтын шугам хөлдсөн, үүний улмаас цэвэр, бохир ус ашиглах боломжгүй болсон.



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС



ДҮГНЭЛТ

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйл, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнүүд нь аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй 88.5 хувьтай уялдсан байна.
2. Худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулж, шаардлага хангасан гүйцэтгэгч нартай гэрээ байгуулж ажилласан байна.
3. Улсын комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад оруулсан зарим барилга байгууламжийн ашиглалттай холбоотой зөрчлүүдийг арилгаагүй байна.
4. Зарим төсөл, арга хэмжээ хугацаандаа хэрэгжээгүй он дамжиж байгаа нь хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг бууруулж байна.
5. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн 6 төсөл, арга хэмжээг хүлээж авах боломжгүй байна



АЛБАН ШААРДЛАГА

Аудитын дүнгээр аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт данс бүртгэлд тусгаагүй 42.8 сая тоног төхөөрөмжүүдийг холбогдох байгууллагуудад орлого авхуулах талаар албан шаардлага хүргүүлэв.



ЗӨВЛӨМЖ

I. Аймгийн Засаг дарга /Е.Зангар/-д:

1. Улсын комиссын дүгнэлтээр хүлээн авч ашиглалтад оруулсан зарим барилга байгууламжийн ашиглалттай холбоотой гарсан зөрчил дутагдлыг холбогдох байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгч арилгуулж, хэвийн ашиглах боломжоор хангах



II. Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар/Т.Назым/-т:

1. Ерөнхий гэрээний аргаар худалдан авах бараа, үйлчилгээг төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллах



III. Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар /Б.Айдын /-д:

1. Аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн, хөгжил хамгааллын газарт шилжүүлэхээр төлөвлөсөн тоног төхөөрөмжийн асуудлыг холбогдох газруудад хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлэх

